



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.07.П.003164.07.14

Дата 23.07.2014 г.

На основании заявления № 03653

от 23.07.2014

Организация-изготовитель: ООО "Керама Марацци"
Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Керама Марацци"
Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5 (Россия)

Наименование продукции: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен "KERAMA MARAZZI"

Продукция изготовлена в соответствии: ГОСТ 6141-91, EN 14411 ВП "Плитки керамические для внутренней облицовки стен. Технические условия"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 6141-91, EN 14411 ВП "Плитки керамические для внутренней облицовки стен. Технические условия", Протокол испытаний, Доверенность, макет этикетки, СЭЗ на производство, Свидетельство о регистрации, Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: глазурованная керамика

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации); протокол ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) №182/ТУ-10-11 от 09.11.2011 г.

№ 056561

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов (ЕРН), Бк/кг

результат
125

норматив
не более 740

исследованного образца продукции соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) пункту 5.1.14. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)".

Область применения: **строительство, для внутренних работ**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен "KERAMA MARAZZI"**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.07.П.002057.05.14 от 15.05.2014 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены ИИИ

Эксперт (эксперты)



(Handwritten signature)
подпись



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Румянцева А.И.

Ермолаев С. А.

(Handwritten signatures of Rumyantseva A.I. and Ermolaev S.A.)